



## BESTEKTEKST Brandmeldpaneel

### Brandmeldpaneel

Brandmeldpaneel (BMP) conform NEN 2535

De aannemer van dit hoofdstuk dient te leveren, monteren en bedrijfsvaardig op te leveren, een bediening- en signaleringpaneel in de entreehal

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Keuze 1<br>Wandpaneel       | Het paneel (BMP) bestaat uit een aluminium in-/opbouwbehuizing, volgelaast en gemoffeld , voorzien van een scharnierende deur, bestaande uit een aluminium frame met frontplaat met krasvast en goed te reinigen oppervlak waarin de benodigde tekst / opdruk in kleur is opgenomen.  |
| Keuze 2<br>Vandaalbestendig | Het paneel (BMP) bestaat uit een vandaalbestendig aluminium in-/opbouwbehuizing, volgelaast en gemoffeld , voorzien van een zichtdeur, waarachter een frontplaat met krasvast en goed te reinigen oppervlak waarin de benodigde tekst / opdruk in kleur is opgenomen.   |
| Keuze 3<br>Buitenopstelling | Het paneel (BMP) bestaat uit een dubbelwandige geanodiseerde aluminium in-/ opbouw / vrijstaande behuizing, voorzien van een zichtdeur, waarachter een frontplaat met krasvast en goed te reinigen oppervlak waarin de benodigde tekst / opdruk in kleur is opgenomen.<br>Toebereiden: kastverlichting, kastverwarming met thermostaat, ventilatieroosters.   |
| Optie<br>Ontruiming         | - elke zone signaleren met een rode led tbv hand en automatische brandmeldingen<br>- een led test drukknop<br>- een zoemer en een zoemer afstel drukknop<br>- signalering, in bedrijf, storing, functies uitgeschakeld<br>het benodigde aantal ontruimingsdrukknoppen inclusief Herstel- en Totaal-ontruiming dient te worden aangebracht.                    |
| Optie<br>Ventilatie         | Een brandschakelaar ventilatie, standen AAN / UIT / AUTOMATISCH   |
| optie                       | Een voeding 24VDC<br>Het bedieningspaneel dient compleet geïnstalleerd en bedraad tot op klemmenstrook te worden geleverd, een en ander in goed overleg met de aannemer van dit hoofdstuk.  |
| garantie                    | De klemmenstrook dient geschikt te zijn voor inkomende / uitgaande aders<br>Leveringsplicht onderdelen van 15 jaar<br>De drukknoppen en signaleringsarmaturen dienen voorzien te zijn van de benodigde teksten op inlegfilm. Symbolen, plattegronden en teksten conform NEN2535. Er dient een voorsteltekening in kleur ter beoordeling te worden aangeboden. |
| fabricaat                   | Fabricaat BMP Pneuman BV,<br>voorzien van schakelmateriaal fabricaat EAO serie 61.  |